

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  
НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
414041, г. Астрахань, ул. Куликова, 42  
тел.30-84-95, факс 30-85-02  
Электронный адрес: [info@aspc-edu.ru](mailto:info@aspc-edu.ru)  
Сайт: [www.aspc-edu.ru](http://www.aspc-edu.ru)

№ 1527 от « 25 » 12 2024 г.

МЧС России  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
(по городу Астрахани)  
Старшему инспектору отдела надзорной  
деятельности и  
профилактической работы  
по г Астрахани управления надзорной  
деятельности и профилактической работы  
капитану внутренней службы  
Ермаковой Н.А.

Уважаемая Наталья Александровна!

В ответ на представление № 1-87/2024/3 «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения» администрация ГБПОУ АО «АГПК» сообщает, что в целях устранения замечаний, указанных в представлении № 1-87/2024/3 от 25 ноября 2024 года был проведен следующий комплекс работ и мероприятий:

1. Ежемесячно проводятся работы по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в общежитии ГБПОУ АО «АГПК» (договор № 1/44 от 19.01.2024г. с ООО УФ «Охранно-пожарная сигнализация»). По факту выполнения работ составляются акты проведения технического освидетельствования систем. При выявлении вышедшего из строя оборудования в оперативном порядке проводится процедура его закупки и замены.

На данном этапе основной причиной некорректного поведения АПС и СОУЭ (не срабатывание пожарных извещателей, не прохождение сигналов) следует рассматривать моральный и физический износ оборудования систем, его низкий остаточный ресурс и необходимость ее полной модернизации, так как частичная замена элементов АПС и СОУЭ не решит проблему.

В 4-м квартале 2023 года была проведена разработка проектно-сметной документации по модернизации действующей АПС объектов образовательной организации, с внедрением адресной системы охранной, пожарной сигнализации

и управления противопожарным оборудованием ПК «С 2000». В 2024 году планировалось начать работы по данному направлению.

Стоимость работ по переоборудованию действующей системы АПС на адресную в общежитии по адресу ул. Куликова, д.46 «а» составляет 3 047 380,00 рублей (в ценах 4-го квартала 2023 года). Процедура реализации данных мероприятий была приостановлена в связи с отсутствием необходимого объема финансирования по статье «Противопожарная безопасность» (в 2024 году, на указанную статью расходов, из гос. задания, выделены средства в сумме 637 811,56 руб. на все объекты колледжа). Внебюджетные средства образовательной организации, не покрывают необходимые затраты.

По факту недостаточного уровня звука СОУЭ принято решение установки дополнительных усилителей сигнала, при проведении капитального ремонта систем в 2025 году.

2. По факту оставления в каб. 4.9 и 4.10 по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электроприборов, с преподавателями проведены профилактические беседы и дополнительные инструктажи. Персоналу общежития и администрации отделения «Сервисные технологии и дизайн» предписано ежедневно, по окончании занятий, проводить осмотр всех учебных кабинетов на предмет проверки наличия электрооборудования, не отключенного от электрической сети.

3. На дверях лестничных клеток на 4-м и 5-м этажах проведена установка приспособлений для самозакрывания (дверные доводчики) в количестве 5-и штук.

Директор



О.П. Жигульская

Исп. Гришанов Д.В., 30-84-95