

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 1-86/2024/З**  
**об устранении причин и условий, способствовавших совершению**  
**административного правонарушения**

«25» ноября 2024 г.

г. Астрахань  
ул. Адмирала Нахимова, 60 «а»  
место рассмотрения (город, район)

Я, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Астрахани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Астраханской области (заместитель главного государственного инспектора г. Астрахани по пожарному надзору) капитан внутренней службы Мухин Александр Сергеевич

должность, Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении протокола и иных материалов дела об административном правонарушении от 22 ноября 2024 г. №1-86/2024 возбужденного:

начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Астраханской области капитаном внутренней службы Шамсутдиновым Б.Н.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж»

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил,

что в период с 14.11.2024 с 14:00 до 17:00 и 22.11.2024 с 13:00 до 14:00, проведена выездная внеплановая проверка в отношении ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический колледж» расположенный по адресу: г. Астрахань, ул. Куликова, 46 «А» по результатам которой установлено, что нарушены требования нормы и правил пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты не хранится техническая документация на действующие системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее — Правила));
- аварийное освещение находится в неисправном состоянии (п. 37 Правил).

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению: слабые знания нормативных документов в области пожарной безопасности

(указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам — и.о директора Кузнецовой Елене Александровне представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение **1 месяца** со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах в **Отдел НД и ПР по г. Астрахани УНД и ПР Главного управления МЧС России по Астраханской области, 414024 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д.60 «А»**

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внес:

Заместитель начальника отдела  
надзорной деятельности и  
профилактической работы по  
г. Астрахани управления надзорной  
деятельности и профилактической  
работы Главного управления МЧС  
России по Астраханской области  
капитан внутренней службы  
Мухин Александр Сергеевич

должность, фамилия, инициалы лица



подпись

Настоящее представление получил \_\_\_\_\_

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено \_\_\_\_\_

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Телефон доверия: 8(8512)26-68-13